

ÚLOHY FB – 18/01/2021

V KAŽDEJ SLUŽBE:

- kúrenie: tlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu - A
- čistenie vrečka vysavača
- pranie handier/mopu

PRE INÝCH:

- pomoc pri montáži dverí v meracom domčeku UEF – F
- automatický odvzdušňovací ventil do domčeka po diskusii: SS nakup, FB+SS montaz

NOVÉ:

- diera dole pri kotli pri rúrach z lanovišta – foto s RL
- prach vsade v budove nad 170cm
- vybavit presun skrinu v TL mimo budovy
- 12 barelov - objednávka sla 19/01/2021
- uchytenie rebrika - nicenie zavitu - prerobenie s JR - A
- spodok rebrika skratit kvoli ladu - A
- SK paska na dieseli - kontrola/dotiahnutie
- zadná stena linky pri variči - upevniť
- čierne PVC alebo čosi pod batérie - aspoň vpredu - s MT - A
- upratovanie za Zuzanu Petrovú raz za službu
- kupola na otvaranie strbiny, okolo kupoly a okolo rebrika od snehu na konci služby – A

OSTATNÉ:

- **sivá izolácia na rúry kúrenia**
- **lepenie koberca na schodište**
- **sivé linoleum môže ísť do kupoly na celú plochu: vynechať hrob na hrane vonkajšieho čierneho lina, prekrytie hrobu – 2 ks lina pokrývajúce špáry čierneho linolea o ~10cm**
- **sklo na dvierka skrin do kupoly – dokončenie po dodaní materialu od JR - A**
- **s JR: vypratanie spektraku**
- **s JA: ventilácia dielne**
- **s JA: uchytenie anteny na komine elektropracovne**

LETO:

- **rebrik: uchytenie druhej strany o vezicku**

OPRAVA ZATEKANIA:

- **baterkaren: stena vpravo - zatecenie len trochu a voda sa nedostala az dolu k bateriam -> nutne este doplnit povodnu opravu=> dvojjzlozkove lepidlo DINITROL na kov od p.Kleina ? (okne pri kuchyni)**
- **horna chodba: prave okno - parapeta po celej dlzke okrem rohov => presparovat spoj okno-stena zvonku na oboch tych oknách**
- **diesel: voda na spodku priestoru medzi dverami => presparovat spoj plechu dveri a jokla na spodku dveri zvonku, odhravanie zeme pred dverami – trochu**
- **budova : TMR zatecenie verandy TMR zo strechy - na nasej budove otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace => zaplnit otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace - spoj budov TMR/SAV**

INÉ:

- kupola - olej pod prevodovkou o/z strbiny - prec – A
- kupola - olej okolo tej prevodovky na spodnom venci kupoly - odkial sa berie ? - A
- skusit nanovo zasparovat spoj medeneho plechu a rebra kupoly roznymi hmotami namiesto rozpadavajuceho sa bieleho tmelu - pokusy – A
- dvere na vezicke: spevnenie uchytenia zatvaracieho zavesu, nater dreva zarubne farbou

UROBENÉ: