

# **ÚLOHY FB – 26/08/2021**

## **V KAŽDEJ SLUŽBE:**

- kúrenie: tlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu – A
- čistenie vrecka vysavača
- pranie handier/mopu

## **PRE INÝCH:**

- 

## **ÚLOHY:**

- rebrik spat na strechu - A
- vlhko pod kupolou - strecha/plech pri pracovni pod kupolou
- prach nad 170 cm
- s MT: oprava rímsy strechy a steny za meracím domčekom  
ÚEF i zvonku male okno vo fotokomore
- zabradlie za domčekom – nater
- s MT: nater plechu nad pavlacou okolo strechy
- Okná – kontrola, údržba, mazanie gumených tesnení silikonovým olejom
- nové gumene tesnenie vo dverach ladnicky
- batohy -> SPO - A
- kupelka:
  - nove umyvadlo a spatna klapka
  - doumyvat: obkladacky od farby, dlazdice od farby/cementu/...
  - domalovat: rohy na stenach, stenu pred dverami,

**zarubnu - DJ - zvysok farby alebo nazov**

- zatmelit horný okraj obkladaciek
- namontovať držiaky vsetkeho
- sprchovy kut: zatmelenie spary
- dorobiť nádržku v baterkárni - A
- diery na stenach po hmoždinkách: v spálni pri fotokomore, inde?
- Fotokomora: vymalovať, vytepovany koberec, zvoz vane, dveri a bojleru
- vymalovať dvere u FB a u pozorovateľov
- kľučka na dverách spálne technikov - vymena/nakup
- sivé linoleum môže íst' do kupoly na celú plochu: vyniechat' hrob na hrane vonkajšieho čierneho lina, prekrytie hrobu – 2 ks lina prekrývajuce špáry čierneho linolea o ~10cm - A
- opravit natery radiatorov
- spary vo dverach pri dieseli este dotesnit
- skusit nanovo zasparovať spoj medeneho plechu a rebra kupoly roznymi hmotami namiesto rozpadavajuceho sa bieleho tmelu - pokusy – A
- donatieranie stien/dlazky hrobu v kupole – A
- klima: nasavane vzduchu od podlahy – test – A
- ochrana hornej tyce zabradlia pre udermi lopatou – A
- s JR: vypratanie spektraku - A
- sivá izolácia na rúry kúrenia
- s JA: uchytenie anteny na komine elektropracovne

## **OPRAVA ZATEKANIA:**

- horná chodba: prave okno - parapeta po celej dlzke okrem rohov => presparovať spoj okno-stena zvonku na oboch tych oknach

- **diesel:** voda na spodku priestoru medzi dverami => presparovat spoj plechu dveri a jokla na spodku dveri zvonku, odhravanie zeme pred dverami – trochu
- **budova :** TMR zatecenie verandy TMR zo strechy - na nasej budove otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace => zaplnit otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace - spoj budov TMR/SAV

**INÉ:**

- **kupola - olej pod prevodovkou o/z strbiny - prec – A**
- **kupola - olej okolo tej prevodovky na spodnom venci kupoly - odkial sa berie ? - A**