

ÚLOHY FB – 15/03/2022

V KAŽDEJ SLUŽBE:

- kúrenie: tlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu – A
- čistenie vrečka vysavača
- pranie handier/mopu

PRE INÝCH:

-

ÚLOHY:

- s JR: izolacia Hammond Kabinetu v kupole – test/dokoncenie – polystyren/lepiace pasky
- Radiátory a rozvody vody – kontrola netesnosti a funkcie ventilov
- Nádrž pitnej vody – čistenie a výmena/čistenie filtrov
- noha dalekohľadu v predizbe
- vycistiť brzdú v alfa na montáži
- s MT: nakloniť smerom na SP antény internetu na zabradli
- spevniť prah dverí do fotokomory
- igelit na komin elektropracovne
- linoleum na poklop do kupoly - A
- stena nad koncom rebrika umyvateľne - A
- dielňa: prach na parapetách, papier pri rozvadžiaci zlikvidovať
- prach nad 170 cm
- diery na stenách po hmoždinkách: v spálni pri fotokomore,

inde?

- **s JR: vypratanie spektraku - A**
- **sivá izolácia na rúry kúrenia: dielňa**

LETO:

- **donatieranie stien/dlázky hrobu v kupole – A**
- **s JA: uchytenie anteny na komine elektropracovne – A**
- **kupola: sivý sololit okolo krabic starých a nových rozvadzacov – A**
- **vytečený olej z koncov deklinacej osi – A**
- **olej prevodovka otv/zatv strbiny – A**
- **opraviť natery radiatorov**
- **s MT: pokus o opravu plechu a prípadne zatmelenie nad oknom pracovne pod kupolou z lesenia**
- **s MT: oprava rímsy strechy a steny za meracím domčekom ÚEF i zvonku malé okno vo fotokomore**
- **zabradlie za domčekom – nater**
- **s MT: nater plechu nad pavlacou okolo strechy**
- **vlhko pod kupolou - strecha/plech pri práci pod kupolou**
- **skúsiť nanovo zaspárovat spoj medeneho plechu a rebra kupoly rôznymi hmotami namiesto rozpadávajúceho sa bieleho tmelu - pokusy – A**

OPRAVA ZATEKANIA:

- **skvrna u fyzikov**
- **horná chodba: prave okno - parapeta po celej dĺžke okrem rohov => zaspárovat spoj okno-stena zvonku na oboch tých oknách**
- **diesel: voda na spodku priestoru medzi dverami => zaspárovat spoj plechu dveri a jokla na spodku dveri zvonku, odhravanie zeme pred dverami – trochu**

- **budova : TMR zatecenie verandy TMR zo strechy - na nasej budove otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace => zaplnit otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace - spoj**