

ÚLOHY FB – 19/04/2022

V KAŽDEJ SLUŽBE:

- kúrenie: tlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu – A
- čistenie vrečka vysavača
- pranie handier/mopu
- kontrola zatekania vo vedľajšej vežičke

PRE INÝCH:

-

ÚLOHY:

- preskúšať rozpájanie/spájanie štrbiny - A
- 2 biele krytky zo sprchového kúta v dolnej kúpelke namontovať
- male okna na chodbe hore - odpadnute suciastky zo zaluzii
- sneh na oknách dielne odpratáť
- biela farba vo WC v dolnej kúpelke odstrániť
- motor otacania kupoly – smrad - A
- vyber nového ventilu s packou na 300l nadrž
- zvoz z LSO - plasty z vajcok, stare ziarovky

- lista linolea v serverovni - A
- doska pisacieho stola u pozorovateľov - A
- sroby na darlingu
- s JR: izolacia Hammond Kabinetu v kupole – test/dokončenie – polystyren/lepiace pasky - A
- vycistiť brzdu v alfa na montazi - A
- s MT: nakloniť lepšie na SP antenu na zabradli - A

- linoleum na poklop do kupoly - A
- stena nad koncom rebrika umyvateľne - A
- diery na stenach po hmoždinkách: v spálni pri fotokomore, inde?
- s JR: vypratanie spektraku - A

LETO:

- donatieranie stien/dlážky hrobu v kupole – A
- s JA: uchytenie anteny na komine elektropracovne – A
- kupola: sivý sololit okolo krabic starých a nových rozvadzacov – A
- vytečený olej z koncov deklinacej osi – A
- olej prevodovka otv/zatv strbiny – A
- opraviť natery radiatorov
- s MT: pokus o opravu plechu a prípadne zatmelenie nad oknom pracovne pod kupolou z lesenia
- s MT: oprava rímsy strechy a steny za meracím domčekom ÚEF i zvonku malé okno vo fotokomore
- zabradlie za domčekom – nater
- s MT: nater plechu nad pavlacou okolo strechy
- vlhko pod kupolou - strecha/plech pri pracovni pod kupolou
- skúsiť nanovo zasparovať spoj medeneho plechu a rebra kupoly rôznymi hmotami namiesto rozpadávajúceho sa bieleho tmelu - pokusy – A

OPRAVA ZATEKANIA:

- skvrna u fyzikov
- horná chodba: prave okno - parapeta po celej dĺžke okrem rohov => presparovať spoj okno-stena zvonku na oboch tých oknách

- **diesel: voda na spodku priestoru medzi dverami => presparovat spoj plechu dveri a jokla na spodku dveri zvonku, odhravanie zeme pred dverami – trochu**
- **budova : TMR zatecenie verandy TMR zo strechy - na nasej budove otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace => zaplnit otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace - spoj**