

ÚLOHY FB – 23/05/2022

V KAŽDEJ SLUŽBE:

- kúrenie: tlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu – A
- čistenie vrečka vysavača
- pranie handier/mopu
- kontrola zatekania vo vedľajšej vežičke

PRE INÝCH:

-

ÚLOHY:

- WAPka sa uz kupuje -> použiť na odpadové potrubie
- STRECHA - KONTROLA VSETKYCH SPOJOV TERPAPIERA: ZATEKANIE SCHODISTA
- S MT: OPRAVA RÍMSY STRECHY A STENY NA SZ BUDOVY
- vycistenie zatecenia schodista + presunutie posteru
- lino na meraci bod
- 2 biele krytky zo sprchového kúta v dolnej kúpelke namontovať
- koberce na schodista vymeniť: len tie poškodené
- rebrik na streche inak - A
- rebrik zo strechy dolu - A
- mazat plochu kolajnice (overime ci prach+olej nesposobi problem) - A
- mazat plochy obehovych koliesok kupoly - A

- vycistiť/namazat kardan otacania kupoly - A
- donatieranie stien/dlážky hrobu v kupole – A
- opraviť natery radiatorov
- s MT: motor otacania kupoly – smrad - A
- linoleum na poklop do kupoly - A
- stena nad koncom rebrika umyvateľne – A
- kupola: sivý sololit okolo krabíc starých a nových rozvadzáčov – A
- zabradlie za domčekom – nater
- s JR: vypratanie spektraku – A
- s JR: izolácia Hammond Kabinetu v kupole – test/dokončenie – polystyren/lepiace pásky - A
- s JA: uchytenie anteny na komine elektropracovne – A
- s MT: vyber nového ventilu s packou na 300l nadrž
- s MT: pokus o opravu plechu a prípadne zatmelenie nad oknom pracovne pod kupolou z lesenia
- vlhko pod kupolou - strecha/plech pri práci pod kupolou
- skúsiť nanovo zasparovať spoj medeneho plechu a rebra kupoly rôznymi hmotami namiesto rozpadávajúceho sa bieleho tmelu - pokusy – A

ZIMA:

- parapety v kuchyni vycistiť
- doska písacieho stola u pozorovateľov - A
- podlaha pod radiátormi v kuchyni
- stena nad kachlickami vľavo od varica
- diery na stenách po hmoždinkách: v spálni pri fotokomore, inde?

OPRAVA ZATEKANIA:

- skvrna u fyzikov
- horná chodba: prave okno - parapeta po celej dĺžke

okrem rohov => presparovat spoj okno-stena zvonku na oboch tych oknách

- **diesel: voda na spodku priestoru medzi dverami => presparovat spoj plechu dveri a jokla na spodku dveri zvonku, odhravanie zeme pred dverami – trochu**
- **budova : TMR zatecenie verandy TMR zo strechy - na nasej budove otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace => zaplnit otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace - spoj**