

ÚLOHY FB – 03/11/2022

V KAŽDEJ SLUŽBE:

- kúrenie: tlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu – A
- čistenie vrecka vysavača
- pranie handier/mopu
- kontrola zatekania vo vtedajšej vežičke

RAZ ZA MESIAC:

- ventily na radiatoroch otvoriť ~15 minút

PRE ÚEF A INÝCH:

-

ÚLOHY:

- pomoc kúrenárovi s inštaláciou merania tepla do domčeka UEF
- so SS: skúsiť opraviť "zavzdúšnenie chladiacej kvapaliny diesela"“ doplniť chladiacu kvapalinu, trasenie hadíc,....
- dodatočné olovo na vežičku
- darling užitkovej vody – pretekanie darlingu dotiahnut’
- dotlakovat’ darling pitnej vody 300l na 1.0-1.5 atm
- s MT: anténa internetu späť na zábradlie - A
- odmontovať na zimu hromozvody - A
- poskodený tmel na rimse nad jedným oknom k velkym nadrziam
- vyčistiť odtoky spŕch

- oprava linolea v kupole pod stolíkom s počítačom pri stene - A
- uvoľnené sedadlo lavice v kuchyni
- 300l nadrž vyčistiť
- rury kurenia v kuchyni / radiatory v kuchyni a inde zamalovať
- pasovina do okna UEF zpredu dolu – 1 okno so SS
- po kontrole prudu Jarom: kontrola kde na spodku kupoly kondenzuje voda najviac - A
- STRECHA – tesnenie okienok vezicky
- opravit natery radiatorov
- kupola: sivý sololit okolo krabic starych a novych rozvadzacov – A
- s JR: izolacia Hammond Kabinetu v kupole – test/dokoncenie – polystyren/lepiace pasky - A
- s JA: uchytenie anteny na komine elektropracovne – A
- s MT: pokus o opravu plechu a pripadne zatmelenie nad oknom pracovne pod kupolou z lesenia
- vlhko pod kupolou - strecha/plech pri pracovni pod kupolou
- skusit nanovo zasparovat spoj medeneho plechu a rebra kupoly roznymi hmotami namiesto rozpadavajuceho sa bieleho tmelu - pokusy – A

ZIMA:

- stena nad kachlickami vľavo od varica
- diery na stenach po hmoždinkách: v spálni pri fotokomore, inde?

LETO:

- S MT: oprava rímsy strechy a steny na sz budovy