

ÚLOHY FB – 17/12/2023

V KAŽDEJ SLUŽBE:

- kúrenie: natlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu – A
- čistenie vrečka vysávača
- pranie handier/mopu
- kontrola zatekania vo vedľajšej vežičke
- darling užitkovej vody – skontrolovať pretekanie tesnenia a dotiahnuť ho

RAZ ZA MESIAC:

- ventily na radiátoroch otvoriť ~15 minút

PRE ÚEF A INÝCH:

-

ÚLOHY:

- sumar roka AsU/UEF
- zatekanie steny na schodisti – oprava
- otvor na koniec hnedej rury pre pohľad na diody - A
- zateplenie polystyrenom čiernej skirnky v kupole - A
- stare neonky do SL
- obaly na sustruh a frezu
- doplnit 300l nadrz
- s Jakubom Ambrozom: listy okolo dlazky serverovne - A
- diera pri ventile radiatora vo fotokomore
- klíma: vysatie a vyčistenie na mokro chemikáliou - A

- Tepovanie rohovej lavice v kuchyni
- nový sporak: úpravy kuchynskej dosky a kuchynskej skrinky
- Prach nad 170 cm
- Mrazničky – rozmrazenie a vyčistenie
- Ľadnička a mrazničky – vyčistenie chladičov od prachu
- užitková voda ak sa bude dať
- čistenie/premazanie prevodoviek a pritiažnutie šrób AISAS mechanizmov na korR - A
- siva izolacia na zabradli na streche - A
- nitovacka veľka – typ s MT
- elektropracovna - radiator – ruzica nova – Jendrejčak?
- roh linky za dresom užitkovej vody opraviť
- po kontrole pruhu Jarom: kontrola kde na spodku kupoly kondenzuje voda najviac – A
- strieska na 2x 10" skrinky v kupole - A
- zvoz nepotrebných vecí (pri nadržkách,...)
- vzduchotechnika k dieselu so zasuvacími dvierkami: protipoziarna izolacia

LETO:

- kontrola nanovo zasparovaného spoja medeneho plechu a rebra kupoly hmotami - A